a7reports.com

Inspeção mensal de extintores

Inspeção visual mensal · baseada na ABNT NBR 12962 e na NR-23

Checklists grátis
FORM-835993-20261024-1

DATA	INSPECIONADO POR (NOME)

LOCAL / SETOR	ASSINATURA

Item a verificar	Extintor nº	Extintor nº	Extintor nº	Extintor nº	Extintor nº	Extintor nº
Localização						
No local indicado e sinalizado						
Acesso desobstruído						
Manômetro na faixa de operação (quando houver)						
Lacre e pino de segurança intactos						
Etiqueta de manutenção e recarga dentro da validade						
Sem danos: corrosão, amassados ou vazamentos						
Mangueira e difusor sem rachaduras ou obstruções						
Instruções de uso legíveis						

Marque ✓ se estiver conforme, ✗ se não estiver, N/A se não se aplica. Se um item não estiver conforme, anote abaixo.

Problemas encontrados e acompanhamento

Extintor nº	Problema observado	Ação corretiva	Responsável	Prazo	Concluído em

NOME E ASSINATURA	CHEFIA DA ÁREA: NOME E ASSINATURA

Para mais checklists, acesse a7reports.com. Podemos ajudar você a manter registros e planilhas digitais para facilitar a gestão de todos os seus relatórios. Você também pode anexar fotos dos problemas encontrados na inspeção e das correções.

Baseada na ABNT NBR 12962 (inspeção, manutenção e recarga de extintores) e na NR-23 (proteção contra incêndios). A periodicidade e as exigências de cada estado seguem as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros local: confirme a sua. Formato prático de registro, não substitui a vistoria do Corpo de Bombeiros.